

ЈКП „МЛАДОСТ“

БРОЈ: 197

ДАТУМ: 31.01.2018. год.

П а н ч е в о

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца сачињава

Измену конкурсне документације бр.4

За отворени поступак јавне набавке- Радови на затвореном базену ради задовољења мера заштите од пожара ЈН бр. 09-2017

Комисија Наручиоца за отворени поступак јавне набавке – Радови на затвореном базену ради задовољења мера заштите од пожара ЈН бр. 09-2017, врши измену конкурсне документације бр.4, тако да се мења се јединица мере и количина, страна 21/63, у предмеру АРХИТЕКТУРА у тачки 9 тако да гласи:

„јединица мере је кг, а количина 32.200“

А у свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.

Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењена страна Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 8 дана и мање пре истека рока за поношење понуда, рок за подношење понуда који је наведен у Обавештењу о продужењу рока бр. 1 биће продужен, те ће се у складу са чланом 63. Став 5. Закона о јавним набавкама објавити Обавештење о продужењу рока бр. 2.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 12.02.2018. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА

НАПОМЕНА: Измењена страна чини саставни део Конкурсне документације.

Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне документације.

zaštitu zidova, podova, el. osvetljenja i aluminijumskog korita, podova PVC folijom kao i zaštitu aluminijumskog korita od mehaničkih oštećenja , radnu skelu i rad.

Sve prema SRPS-u u dužini od 30min.

kg 32.200

- 10 Nabavka materijala i zaštita stubova na koje je Oslonjena rešetka FIRESTOP STEEL ekspandujućim protivpožarnim premazom za čelik. Pre nanošenja premaza neophodno je Stubove dovesti u stanje pogodno za nanošenje PP premaza (po potrebi ispeskariti –skinuti sve oštećene delove). Obračun po m2 zaštićene površine računajući, sve potrebne pred radnje Za nanošenje zaštitnog premaza u skladu, sa preporukom proizvođača , zaštitu FIRESTOP-om sa svim neophodnim preporukama proizvođača, zaštitu zidova i podova PVC folijom, radnu skelu i rad. Sve prema SRPS-u U.J1.100 stepen otpornosti prema požaru 1h.

m2 78

- 11 Nabavka materijala gletovanje i bojenje disperzivnom bojom delova zidova koji su obloženi gips pločama. Obračun po m2 obojene površine računajući sav potreban materijal, radnu skelu i rad.

m2 43

- 12 Skidanje postojećih slojeva ravnog krova iznad čelične krovne konstrukcije. Slojevi su:
bitumenska šindra tipa "BITUMINA-ELASTOSTAR" na bitu podlozi
višeslojna bitumenska traka ugrađena u toplom postupku