

## **ЈКП „МЛАДОСТ“**

БРОЈ: 154

ДАТУМ: 23.01.2018. год.

Панчево

У складу са чланом 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, наручилац објављује на Порталу јавних набавки и својој интернет страници [www.jkpladost.rs](http://www.jkpladost.rs). одговор на питања потенцијалног понуђача, примљено путем електронске поште дана 23.01.2018. године, у јавној набавци – радови на затвореном базену ради задовољења мера заштите од пожара јн бр. 09/2017 следеће:

### **АРХИТЕКТУРА**

Позиција 7- Набавка материјала и облагање зида базена и профила „KNAUF FIREBOARD“ плочама. Плоче су пожарно отпорне гипс картонске, чија је површина обложена слојем стаклених влакана. Обрачун по м2 облоге рачунајући сав потребан материјал, заптивне траке, радну скелу и рад као и заштиту цевне инсталације од механичких оштећења SRPS- и U.J.090 у дужини од 90 мин.....м2.....29.

### **ПИТАЊЕ ГЛАСИ:**

„Која је дебљина плоча?“

### **ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:**

НАРУЧИЛАЦ ЈЕ САГЛАСАН СА СУГЕСТИЈОМ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА И У СКЛАДУ СА ТИМ ИЗМЕНИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ.

Pozicija 7., Strana 20 od 63 konkursne dokumentacije, treba da glasi:

“Nabavka materijala i oblaganje zida bazena i profila “Knauf fireboard” pločama debljine 20mm. Ploče su požarno otporne gips kartonske čija je površina obložena slojem staklenih vlakana u trajanju od 90 min (prema SRPS-u U.J.090) Obračun po m2 obloge računajući sav potreban material, zapтивне траке, radnu skelu i rad, kao i zaštitu cevniх instalacija od mehaničkih oštećenja.....m2.....28.74”

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 09/2017