

## ЈКП „МЛАДОСТ“

БРОЈ: 196

ДАТУМ: 31.01.2018. год.

Панчево

У складу са чланом 63. ст. 3. Закона о јавним набавкама, наручилац објављује на Порталу јавних набавки и својој интернет страници [www.jkpladost.rs](http://www.jkpladost.rs). одговор на питања потенцијалног понуђача, примљено путем електронске поште дана 29.01.2018. године, у јавној набавци – радови на затвореном базену ради задовољења мера заштите од пожара јн бр. 09/2017 следеће:

### АРХИТЕКТУРА

Позиција 9 – Набавка материјала и заштита просторне решетке укључујући и рожњаче FIRESTOP STEEL експандирајућим противпожарним премазом за челик. Обрачун по м2 заштићене површине рачунајући, све потребне пред радње за наношење заштитног премаза у складу са препоруком произвођача, заштиту FIRESTOP-ом са свим неопходним препорукама произвођача, заштиту зидова, подова, ел.осветљења и алуминијумских корита, подова ПВЦ фолијом као и заштиту алуминијумског корита од механичких оштећења, радну скелу и рад. Све према SRPS-у у дужини 30 мин. М2 1152

### ПИТАЊЕ ГЛАСИ:

„У предмеру је дат обрачун количине по м2, а увидом у пројекат предмера радова обрачун је дат у кг заштићене конструкције. Молимо уколико је дошло до грешке да измените опис“

### ОДГОВОР НАРУЧИОЦА:

УВАЖАВА СЕ СУГЕСТИЈА ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА И МЕЊА СЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

„У позицији 9 у конкурсној документацији, на страни 21/63 мења се јединица мере и количина, јединица мере је кг а количина 32.200“

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 09/2017