

ЖКП „МЛАДОСТ“

БРОЈ: 155

ДАТУМ: 23.01.2018. год.

Панчево

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца сачињава

Измену конкурсне документације бр.3

За отворени поступак јавне набавке- Радови на затвореном базену ради задовољења мера заштите од пожара ЈН бр. 09-2017

Комисија Наручиоца за отворени поступак јавне набавке – Радови на затвореном базену ради задовољења мера заштите од пожара ЈН бр. 09-2017, врши измену конкурсне документације бр.3, тако да се мења страна 20/63, у предмеру АРХИТЕКТУРА у тачки 7 тако да гласи:

“Nabavka materijala I oblaganje zida bazena I profila “Knauf fireboard” pločama debljine 20mm. Ploče su požarno otporne gips kartonske čija je površina obložena slojem staklenih vlakana u trajanju od 90 min (prema SRPS-u U.J.090) Обрачун по м2 облоге рачунајући сав потребан материјал, заптивне траке, радну скелу I рад, као I заштиту цевних инсталација од механичких оштећења.....m2.....28.74”

А у свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.

Овим обавештавамо понуђаче да ће се измењена страна Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

С обзиром на то да је Конкурсна документација измењена 8 дана и мање пре истека рока за поношење понуда, рок за подношење понуда који је наведен у Обавештењу о продужењу рока бр. 1 биће продужен, те ће се у складу са чланом 63. Став 5. Закона о јавним набавкама објавити Обавештење о продужењу рока бр. 2.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈЕ 05.02.2018. ГОДИНЕ ДО 11,00 ЧАСОВА

НАПОМЕНА: Измењена страна чини саставни део Конкурсне документације.

Сви понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са Изменом конкурсне документације.

- 7 Nabavka materijala i oblaganje zida bazena i profila "KNAUF FIREBOARD" pločama debljine 20mm. Ploče su požarno otporne gips kartonske, čija je površina obložena slojem staklenih vlakana u trajanju od 90 min (prema SRPS-u U.J 090) .
Obračun po m2 obloge računajući sav potreban materijal, zaptivne trake, radnu skelu i rad. kao i zaštitu cevne instalacije od mehaničkih oštećenja

m2

28.74

- 8 Nabavka materijala i zaštita čelične krovne konstrukcije FIRESTOP STEEL ekspandujućim protivpožarnim premazom za čelik.
Obračun po m2 zaštićene površine računajući, sve potrebne pred radnje
Za nanošenje zaštitnog premaza u skladu, sa preporukom proizvođača , zaštitu FIRESTOP-om
sa svim neophodnim preporukama proizvođača,
zaštitu zidova, podova, el. osvetljenja i aluminijumskog korita, podova PVC folijom kao i zaštitu aluminijumskog korita od mehaničkih oštećenja , radnu skelu i rad.
Sve prema SRPS-u u dužini od 30min. (otpornost od požara dokumentovati)

m2

1152

- 9 Nabavka materijala i zaštita prostorne rešetke uključujući i rožnjače FIRESTOP STEEL ekspandujućim protivpožarnim premazom za čelik.
Obračun po m2 zaštićene površine računajući, sve potrebne pred radnje
Za nanošenje zaštitnog premaza u skladu, sa preporukom proizvođača , zaštitu FIRESTOP-om